



Schnüffelventile

- Alarmauslösende Bauteile
- Ventile zur Entleerung der Alarmleitung
- Nicht ordnungsgemäße Entwässerung z. B. durch Korrosionsrückstände
- Austausch der Schnüffelventile nach 3 Jahren

Austausch von Schnüffelventilen

24-Stunden

Service | Notdienst

☎ 0180-1225262

Das automatische Entwässerungsventil, genannt Schnüffelventil, dient zum Entleeren der Alarmleitung, nachdem die Alarmventilstation durch einen Brand bzw. ein Probealarm ausgelöst wurde.

Dabei handelt es sich um ein mechanisch bewegtes und federbelastetes Ventil mit einer Entwässerungsbohrung. Aufgrund von Wasserqualität sowie Korrosionsrückständen

und Kalkablagerungen in den Entleerungsleitungen kommt es häufig vor, dass das Ventil nach einigen Betriebsjahren nicht mehr richtig entwässert.

Ein nicht ordnungsgemäß funktionierendes Schnüffelventil kann zu einer unbeabsichtigten Alarmauslösung führen. Um eine Brandschutzanlage auf höchstem Sicherheitsstandard zu halten, empfehlen wir einen turnusmäßigen Aus-

tausch der Schnüffelventile nach 3 Jahren.

Im Rahmen unseres umfassenden Serviceangebots erstellen wir gern ein entsprechendes Angebot für den Austausch von Schnüffelventilen und stehen bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung.

**Sicherheit:
Auch wenn es brennt.**