



Frostschutzmittel

- Anlagengefährdung bei niedrigen Umgebungstemperaturen
- Regelmäßige Kontrolle der Dichte

Frostschutzmittel-Kontrolle und -Analyse

24-Stunden

Service | Notdienst

☎ 0180-1225262

Sprinkleranlagen, die mit Frostschutzmittel gefüllt sind, sind bei niedrigen Umgebungstemperaturen einer erhöhten Gefahr ausgesetzt. Daher gelten bei diesen Anlagen besondere, vom VdS vorgegebene Prüfintervalle.

Danach ist die Dichte des Frostschutzmittelgemisches

in frostgefährdeten Bereichen während der Frostperiode vierteljährlich und bei Tiefkühl Lagerung generell vierteljährlich mit geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen.

Im Rahmen unseres umfassenden Serviceangebots erstellen wir gern ein entsprechendes Angebot für die Prüfung von

Frostschutzmitteln und stehen bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung.

**Sicherheit:
Auch wenn es brennt.**