

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 398016 vom/ dated 06.02.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfbericht	CHL 98106	15.12.1998	
Raumschutzdüse 1/2"	GK 23.001 Zust. c	20.02.2006	1
Raumschutzdüse 3/4"	GK 23.002 Zust. c	20.02.2006	1
Sieb mit Fassung für CO2-Düse	GK 23.039 Zust. a	11.03.2004	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 398016 vom/ dated 06.02.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der maximale Betriebsdruck der Düse Typ 'Raumschutz' beträgt 60 bar.

Die Düse Typ 'Raumschutz' darf nur als Raumschutzdüse eingesetzt werden.

Die Düsen mit Bohrungen < 3,0 mm müssen mit einem Filter eingesetzt werden.